



2G-ABSCHALTUNG: PRÜFBOGEN FÜR AUFZUGSNOTRUFSYSTEME

Zur technischen Vorprüfung vorhandener Notrufsysteme. Bitte die bekannten Angaben eintragen bzw. ankreuzen.
Die abschließende technische Bewertung erfolgt durch ERGOTECHNIK.

01 OBJEKT / ANLAGE

Kunde / Hausverwaltung	Objekt / Adresse	
Ansprechpartner	Telefon	E-Mail

02 VORHANDENES NOTRUFSYSTEM

Hersteller / Fabrikat	Typ / Modell	Baujahr / Einbaujahr
☐ Notrufgerät vorhanden	☐ GSM-/Mobilfunk-Gateway vorhanden	☐ Festnetz / analog
		☐ unbekannt

03 MOBILFUNKTECHNIK - SOWEIT BEKANNT

☐ 2G / GSM	☐ 4G / LTE	☐ VoLTE	☐ unbekannt
☐ SIM-Karte 4G-fähig	☐ SIM-Karte VoLTE-fähig	☐ unbekannt	

Hinweis: Für die Beurteilung ist nicht nur „4G“ entscheidend. Für einen sprachbasierten Aufzugnotruf muss die eingesetzte Lösung auch die erforderliche Sprachübertragung über das Mobilfunknetz unterstützen. Die endgültige technische Bewertung erfolgt durch ERGOTECHNIK.

04 AUFSCHALTUNG / RUFZIEL

☐ Notruf-Service-Leitstelle	☐ Pforte / Empfang	☐ Hausmeister / Bereitschaft	☐ anderes Rufziel
☐ Rufziel unbekannt	☐ Routine-/Testanruf vorhanden	☐ Sprechverbindung getestet	☐ Angaben unbekannt

05 KUNDENHINWEISE / BESONDERHEITEN

Bemerkungen



WIR KÜMMERN UNS UM DIE UMSTELLUNG.

ERGOTECHNIK prüft vorhandene Komponenten herstellerunabhängig und erstellt bei erforderlicher Umrüstung ein passendes Angebot.



FORMULAR ZURÜCKSENDEN AN

notruf@ergotechnik.de

oder per Fax an 0 90 92 / 211 498



TECHNISCHE BEWERTUNG DURCH ERGOTECHNIK

Datum der Prüfung: _____

Geprüft von: _____



KEIN HANDLUNGSBEDARF

System ist nach aktuellem Stand 4G-/VoLTE-fähig.

☐



PRÜFUNG / ANPASSUNG

Einzelne Komponenten oder die SIM-Konfiguration müssen geprüft werden.

☐



UMRÜSTUNG ERFORDERLICH

Das vorhandene Mobilfunk-Gateway bzw. Notrufsystem ist für den zukünftigen Betrieb nicht geeignet.

☐

EMPFOHLENE MASSNAHME

☐ SIM-Karte / Tarif prüfen	☐ Gateway ersetzen	☐ Notruflösung modernisieren
☐ Notrufgerät prüfen	☐ Aufschaltung / Rufziel prüfen	☐ Vor-Ort-Termin erforderlich
☐ Routineanruf / Übertragung prüfen	☐ Sonstiges: _____	

ANMERKUNGEN / EMPFEHLUNGEN



WIR KÜMMERN UNS UM DIE UMSTELLUNG.

ERGOTECHNIK prüft vorhandene Komponenten herstellerunabhängig und erstellt bei erforderlicher Umrüstung ein passendes Angebot.



FORMULAR ZURÜCKSENDEN AN

notruf@ergotechnik.de
oder per Fax an 0 90 92 / 211 498